

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ЕС.ПБ06.В.00710
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661071
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Puertas Padilla S.L. Адрес: General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA),
(наименование и место нахождения заявителя) Испания. Телефон +34 968 160 092, факс +34 968 160 189.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Puertas Padilla S.L. Адрес: General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) (MURCIA), Испания. Телефон +34 968 160 092, факс +34 968 160 189.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", 109428, г. Москва,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84.
ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные стальные однопольные, тип FRU
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) 54-1L 60 и двери противопожарные стальные
(размеры дверей Н x В = 2150 +15%/-30% x 1100 +15%/-30% мм): сплошного сечения и с заполнением из жаростойкого стекла "Pyrostop 60-101" (Pilkington)

менее 25% от площади дверного проема. Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости составляет EI 60 (ГОСТ Р 53307-2009).

код ОК 005 (ОКП)

52 6217

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

7308 30 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 23 с/ск-2012 от 21.03.2012 г. ИЦ
"Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0618 стр/ск/оп от 26.01.2012 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.03.2012 по 25.03.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский